



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC



079

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

Jilotepec de Molina Enríquez, Estado de México, a 10 de agosto de 2021.

OFICIO NUMERO: ODAPAS/JILO/UT/017-2021.

Asunto: Solicitud.

C. JOSE FRANCISCO RAMIREZ FLORES  
SUBDIRECTOR DEL AREA COMERCILA DEL O.D.A.P.A.S,  
JILOTEPEC, MEXICO.  
P R E S E N T E.

Por medio del presente me permito informar a usted que se vía Plataforma Nacional de Transparencia, se llevó a cabo la recepción de la solicitud de Información Pública No. 00005/OASJILO/IP/2021, mediante la cual se solicita:

"Porcentaje de eficiencia en la red de distribución por municipio  
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales por municipio  
Porcentaje de tomas con micromedición por municipio".

Con fundamento en lo que establecen los artículos 12, 51, 53 fracciones II, V y 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le solicito amablemente entregar la información que solicitan, en el término que establece el artículo 29 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que a la letra dice: "Cuando la ley no señale término o plazo para la práctica de alguna actuación o para el ejercicio de un derecho, se tendrá el de tres días".

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

*Recibido*  
*Jose Fr. Ramirez Flores*  
*10-08-2021*  
C.c.p. Archivo.

**SUJETO OBLIGADO**

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del

Fecha(dd/mm/aaaa): 10-08-2021 Hora(hh:mm): 12:37:42

**DATOS DEL SOLICITANTE**

**PERSONA FÍSICA**

NOMBRE: Vilchis Jimenez Saira Araceli  
 APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)

**PERSONA MORAL**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE: \_\_\_\_\_  
 APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)

**DOMICILIO**

CALLE: No proporcionado NUM. EXTERIOR: 0 NUM. INTERIOR: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FEDERATIVA: \_\_\_\_\_ MUNICIPIO: \_\_\_\_\_ C.P. 0  
 COLONIA O LOCALIDAD: 0 TELÉFONO(Opcional): \_\_\_\_\_  
 CORREO ELECTRÓNICO: svilchis@centromariomolina.org

Número de Folio o Expediente de la Solicitud: 00005/OASJILO/IP/2021

Número de Folio del Recurso de Revisión:

Código para el Solicitante: 000052021287123742101

**INFORMACION SOLICITADA**

**DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA**

Porcentaje de eficiencia en la red de distribución por municipio  
 Porcentaje de tratamiento de aguas residuales por municipio  
 Porcentaje de tomas con micromedición por municipio

**MODALIDAD DE ENTREGA:**

A través del SAIMEX  Copias simples(con costo)  Consulta Directa(sin costo)   
 CD-ROM(con costo)  Copias Certificadas(con costo)  Disquete 3.5"(con costo)   
 OTRO TIPO DE MEDIO (Especificar): Ninguno

**DOCUMENTOS ANEXOS:**

\_\_\_\_\_

**PLAZO DE RESPUESTA**

Fecha de límite de respuesta: 15 días hábiles 31/08/2021  
 Fecha de posible requerimiento de aclaración de la información : 5 días hábiles 17/08/2021  
 Notificación de ampliación de plazo(prórroga) : 14 a 15 días hábiles 30/08/2021  
 Respuesta a la solicitud en caso de ampliación de plazo : 22 días hábiles 09/09/2021



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN  
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JILOTEPEC



077

"2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México".

Jilotepec, Estado de México, a 27 de agosto de 2021.

OFICIO NUMERO: ODAPAS/JILO/SBC/032-2021.

Asunto: Contestación.

LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
P R E S E N T E.

Por medio del presente me permito dar contestación a la solicitud de Información Pública No. 00005/OASJILO/IP/2021, recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia, donde solicita lo siguiente:

"Porcentaje de eficiencia en la red de distribución por municipio  
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales por municipio  
Porcentaje de tomas con micromedición por municipio".

Por lo anteriormente expuesto, remito la información antes requerida:

Concepto	Porcentaje
Porcentaje de eficiencia en la red de distribución por municipio.	Eficiencia física = 67 %
	Eficiencia Comercial = 63 %
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales por municipio.	0%
Porcentaje de tomas con micro medición por municipio.	27.37%

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

*[Handwritten signature]*  
C. JOSE FRANCISCO RAMIREZ FLORES  
SUBDIRECTOR DEL AREA COMERCIAL DEL  
O.D.A.P.A.S, JILOTEPEC, MEXICO.



*recibi original  
lic. Emma lagunas*

C.c.p. Archivo.

27-08-2021